

THƯ MỜI

***Tham gia chào giá cung cấp dịch vụ đại tu, bảo trì, bảo dưỡng
và thay thế thiết bị vật tư cho hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa
khu vực Đông Triều và Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê***

Kính gửi: Các đơn vị có khả năng cung ứng dịch vụ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều có nhu cầu đại tu, bảo trì, bảo dưỡng và thay thế thiết bị vật tư cho hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều và phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê, công việc cụ thể như sau:

I. Nội dung chi tiết dịch vụ yêu cầu báo giá (theo phụ lục 01 đính kèm)

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

II. Thông tin yêu cầu

1. Hồ sơ báo giá: 01 bộ, gồm:

- Báo giá (mẫu theo phụ lục 02 đính kèm): 01 bộ, bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ (không chấp nhận bản đóng dấu treo), ghi đầy đủ thông tin:

+ Tên và địa chỉ của đơn vị báo giá; số điện thoại liên hệ, mã số thuế; địa chỉ Email;

+ Giá cụ thể của từng danh mục trong báo giá, giá cung cấp dịch vụ đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.

- Hợp đồng tương tự/Hoá đơn bán hàng/Quyết định trúng thầu (nếu có).

Lưu ý tư cách hợp lệ của nhà thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1.1 Nhà thầu là tổ chức nộp kèm báo giá các tài liệu sau:

- Đăng ký thành lập (bản chụp);
- **Nộp kèm bản cam kết:**
 - + Hạch toán tài chính độc lập;
 - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
 - + Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
 - + Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Thời gian nhận báo giá từ 09h00 ngày 21/7/2026 đến 15h00 ngày 28/7/2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6).
- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện/chuyển phát: được tính theo dấu của Bưu điện/đơn vị chuyển phát.

3. Hình thức, địa chỉ nhận báo giá:

Bằng văn bản về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thương - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều - Khu Trại Hà, phường Đông Triều, Quảng Ninh.

Email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com; Điện thoại: 0979.298.868

4. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Ông Hà Duy Nam - Phó Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, SĐT: 0984.969.163

+ Hoặc Bà Nguyễn Thị Thương - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, SĐT: 0979.298.868.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hà Duy Nam

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 446/TM-BVĐK ngày 21/7/2026)

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A/Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều.					
I. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải					
		1. Phần điện: + Đo và kiểm tra aptomat tổng cung cấp cho tủ điều khiển (kiểm tra quá trình cắt mạch điện, bảo vệ quá tải ngắn mạch, sụt áp, ...). + Đo và kiểm tra các aptomat cho các thiết bị trong hệ thống (kiểm tra quá trình cắt mạch điện, bảo vệ quá tải ngắn mạch, sụt áp, ... cho máy thổi khí cấp cho bể điều hòa, các máy thổi khí cho các Tank – bồn xử lý, các máy bơm đầu vào và các máy bơm đầu ra). + Kiểm tra bảo dưỡng các Contactor và Rơ Le Nhiệt của từng thiết bị (Cho máy thổi khí cấp cho bể điều hòa, các máy thổi khí cho các Tank – bồn xử lý, các máy bơm đầu vào và các máy bơm đầu ra) vệ sinh căn chỉnh dòng phù hợp với các thiết bị để đảm bảo an toàn. + Kiểm tra tất cả các cầu chì điện. + Kiểm tra tất cả Rơle nhiệt trung gian và cài đặt các rơ le thời gian tương ứng cho các thiết bị. + Kiểm tra tất cả bóng đèn báo sự cố và bảo dưỡng các công tắc điều khiển các thiết bị theo chế độ AUTO và MANU. + Kiểm tra các đèn báo hiệu khi các thiết bị hoạt động và còi báo động khi các thiết bị gặp sự cố. + Kiểm tra các hiện tượng bất thường của tủ điều khiển. + Kiểm tra bảo dưỡng máy thổi khí cấp khí cho bể điều hòa và các máy thổi khí cho các Tank – bồn xử lý (Kiểm tra chiều quay, dầu bôi trơn, độ ồn, vệ sinh lưới lọc khí, đo điện trở cách điện, độ chùng dây curoa). + Kiểm tra bảo dưỡng đường ống dẫn khí và van điện từ. 2. Phần tank xử lý nước: + Mở tất cả các nắp tank để kiểm tra tình trạng từng ngăn trong bể xử lý. + Kiểm tra và điều chỉnh van sục khí trong bể đệm vi sinh lưu động. + Kiểm tra và điều chỉnh van lưu lượng tuần hoàn.	Lần	02	Số lần thực hiện bảo dưỡng định kỳ: 02 lần/năm.

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		+ Kiểm tra điều chỉnh van lưu lượng hồi lưu bùn và khí trong quá trình rửa ngược. + Vệ sinh khoang hồi lưu bùn và khoang đầu ra. + Điều chỉnh van lưu lượng hồi lưu bùn. + Kiểm tra hóa chất khử trùng. + Kiểm tra bảo dưỡng bơm đầu ra số 1 và số 2. + Kiểm tra bảo dưỡng phao tự động mức H, phao tự động mức L, phao tự động mức M. 3. Đường ống: + Kiểm tra và vệ sinh đường ống đầu vào. + Kiểm tra và vệ sinh đường ống tuần hoàn (hồi lưu nước). + Kiểm tra, vệ sinh đường ống hồi lưu bùn và khí trong quá trình rửa ngược. 4. Bể điều hòa: + Kiểm tra và vệ sinh rác tại ngăn đầu vào. + Kiểm tra, vệ sinh bể điều hòa và sục khí trong bể. + Kiểm tra bảo dưỡng bơm đầu vào số 1 và số 2 + Kiểm tra bảo dưỡng phao tự động mức H, phao tự động mức L, phao tự động mức M. + Kiểm tra các đường ống trong bể. + Kiểm tra bảo dưỡng hộp phân chia lưu lượng và điều chỉnh lưu lượng đầu vào. + Kiểm tra bể lắng bùn và tư vấn hút bùn định kỳ. 5. Bổ sung men vi sinh, dầu bôi trơn, dây curoa + Bổ sung men vi sinh theo định kỳ: 18kg + Dầu bôi trơn thủy lực: 20 lít + Dây curoa A64 cho máy thổi khí: 8 dây			

II. Đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế vật tư hệ thống xử lý nước thải

		1. Đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy thổi khí: - Máy thổi khí số 1: Cần phải tháo và đem đi đại tu tại nhà máy, bao gồm việc thay mới toàn bộ các giăng làm kín và phốt chắn dầu. - Máy thổi khí số 2 và 3: Bảo trì, bảo dưỡng theo quy trình của nhà sản xuất, thay mới dầu bôi trơn và lọc gió. - Máy thổi khí số 3: Thay mới các vòng bi đỡ trục quay và căn chỉnh là khe hở cánh.	Trọn gói	01	
		2. Thay thế các thiết bị đang bị hỏng: - Timer rửa ngược: 01 bộ - Phao báo mức bể điều hoà: 03 phao			

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
B/Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê.					
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải	1. Tủ điện: Kiểm tra lại cầu đấu, siết lại cầu đấu. 2. Dây điện động lực và dây tín hiệu của phao báo mức nước (cho cả 03 bơm và 01 máy thổi khí): Đo thông mạch và kiểm tra, khắc phục nếu bị đứt, hở vỏ cách điện. 3. Vệ sinh buồng tạo khí của máy thổi khí. 4. Vệ sinh thông tắc và vớt rác bên trong các đường ống dẫn nước của bồn Johkasou. Xếp lại giá thể vi sinh nếu có quả cầu bị lọt ra ngoài. Điều chỉnh lại van tuần hoàn nước van hồi lưu bùn và chỉnh lại lượng khí cấp cho bể hiếu khí.	Lần	02	Số lần thực hiện bảo dưỡng định kỳ: 02 lần/năm.



PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 1046/TM-BVĐK ngày 21/7/2026)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Tên nhà cung cấp).....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số điện thoại:.....

Email:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ vào Thư mời chào giá ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều về việc đại tu, bảo trì, bảo dưỡng và thay thế thiết bị vật tư cho hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều và phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê.

(Tên nhà cung cấp) xin gửi tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều bảng báo giá như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ...	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm thuế, tất cả chi phí cho dịch vụ liên quan) (VNĐ)	Thành tiền
1						
2						
.....						
	Cộng					

Bảng chữ:

- Báo giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 20.....(lưu ý phù hợp với thời gian chào giá tại thư mời của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều).
- Chúng tôi cam kết:
 - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - + Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 202

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)