

Số: ~~1517~~/TM-BVĐT

Đông Triều, ngày 08 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc: **Di chuyển, đấu nối, lắp đặt hoàn thiện và bảo dưỡng máy phát điện tại phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều**

Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều có nhu cầu: Di chuyển, đấu nối, lắp đặt hoàn thiện và bảo dưỡng máy phát điện tại phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Kính mời các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ như trên cung cấp thông tin và báo giá như sau:

I. Nội dung hàng hoá yêu cầu báo giá (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

II. Thông tin yêu cầu

1. Hồ sơ báo giá: 01 bộ, gồm:

- Báo giá (*mẫu theo phụ lục đính kèm*): 01 bộ, bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ (không chấp nhận bản đóng dấu treo), ghi đầy đủ thông tin:

- + Tên và địa chỉ của đơn vị báo giá; số điện thoại liên hệ, mã số thuế; địa chỉ Email;
- + Giá cụ thể của từng danh mục trong báo giá, giá cung cấp dịch vụ đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chụp);

- Hợp đồng tương tự/Hoá đơn bán hàng/Quyết định trúng thầu (nếu có).

2. Thời gian nhận báo giá từ ngày 08/9/2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/9/2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6).

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện/chuyển phát: Được tính theo dấu của Bưu điện/đơn vị chuyển phát.

3. Hình thức, địa chỉ nhận báo giá:

Bằng văn bản về địa chỉ: Email: hoidongmuasamtdt@gmail.com.

Địa chỉ: Hội đồng mua sắm sửa chữa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, khu Trại Hà, phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0203.3870.061

Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KH-NV (để đăng tải);
- Lưu VT.

Quy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Hậu

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 11/2026 của
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều)



STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật, quy cách, chất liệu, kích thước...	Đơn vị	Số lượng
I. Di chuyển, đấu nối, lắp đặt tại phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê				
1	Di chuyển cột điện	Tháo cột điện, di chuyển sang vị trí khác, bao gồm nhân công, ca máy cẩu... lắp dựng hoàn thiện	Cột	01
2	Đầu cáp điện	Tháo cáp điện 4x70 cũ từ cột điện ngoài phòng khám, đấu nối về tủ ATS, và đầu nối cáp điện 4x95 từ tủ ATS về tủ tổng nhà B, bao gồm nhân công, vật tư đầu cos, neo cáp lắp đặt hoàn thiện	Gói	01
3	Ca cẩu	Cẩu di chuyển cột điện tại phòng khám Mạo Khê ; Cầu máy phát điện 168kVA từ Bệnh viện Đông Triều về phòng khám Mạo Khê	Ca	01
4	Cài đặt, đấu nối máy phát	Cài đặt, đấu nối máy phát điện 160kVA và tủ ATS hiệu chỉnh, đấu nối lắp đặt hoàn thiện		
5	Cáp điện 3x70+1x50mm ²	Cáp điện 3x70+1x50mm ² , và phụ kiện kèm theo, lắp đặt hoàn thiện	Mét	10
6	Lưới inox 304	Lưới inox 304, khổ lưới được đan theo kích thước 1,2 mét, ô lưới 8mm	Mét	35
7	Nhân công	Nhân công lắp dựng hoàn thiện khu vực để máy phát:	Công	03



II. Bảo dưỡng Máy phát điện 550kVA (F.G Wilson Engineering- Ltd; hãng F.G Wilson) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều

NH VIỆ
 A KHOA
 HU VỰC
 IG TRIỆ

--	--	--	--	--	--

1	Thay lọc nhớt cho máy phát 168kVA	Thay lọc nhớt cho máy phát 168kVA	Cái	01		
2	Thay lọc dầu động cơ máy phát 168kVA	Thay lọc dầu động cơ máy phát 168kVA	Cái	01		
3	Thay dầu máy cho máy phát 168kVA loại 15W-40	Thay dầu máy cho máy phát 168kVA loại 15W-40 hoặc loại dầu có phẩm cấp cao hơn	Lít	30		
4	Thay dung dịch làm mát cho máy phát 168kVA	Thay dung dịch làm mát cho máy phát 168kVA	Lít	20		

5	Đồ bổ sung nước chống cạn cho máy phát 168kVA	Đồ bổ sung nước chống cạn cho máy phát 168kVA	Lít	03	
6	Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp và hoàn thiện cho máy phát 168kVA	Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp và hoàn thiện cho máy phát 168kVA	Máy	01	
7	Bình ắc quy 100Ah	Bình ắc quy khô, 12v-100Ah	Bình	02	



(Mẫu báo giá)

(Đối với sửa chữa, cung cấp dịch vụ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên nhà cung cấp:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Email:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ vào Thư mời chào giá số /TM-BVĐT ngày tháng năm 20... của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều về việc ...

(Tên nhà cung cấp) xin gửi tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều bảng báo giá như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm tất cả chi phí cho dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí)(VNĐ)	Thành tiền
1						
2						
.....						
	Tổng					
Bằng chữ:						

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...(lưu ý phù hợp với thời gian chào giá tại thư mời của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều).

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 202...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)